

Bydgoszcz 8 maja 2019 r.

*Postępowanie nr DOA.271.32.2019*

**Zamawiający:**  
**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy**  
**ul. Ogrodowa 9**  
**85-043 Bydgoszcz**

**Do Wykonawców**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „Wymiana instalacji odwodnieniowej i pokrycia dachowego budynku MOPS w Bydgoszczy przy ul. Ogrodowej 9”.

### **ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY**

Zamawiający informuje, iż wpłynęły zapytania od Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedzią:

1. Poz. 15, 16, 17, 18 przedmiaru - rozebranie pokrycia z papy na dachach drewnianych oraz wywóz materiałów do utylizacji. Ww. pozycje przedmiaru nie uwzględniają kosztów utylizacji. Jakiej jest stanowisko Zamawiającego?


**Odp.: Zamawiający informuje, że w ramach realizacji zamówienia, Wykonawca odpowiedzialny będzie również za utylizację materiałów powstałych z rozbiórki pokrycia dachowego i wszystkich pozostałych odpadów budowlanych powstałych w trakcie realizacji zamówienia. Koszty utylizacji należy uwzględnić w cenie oferty.**

2. Poz. 15, 16, 21, 22 - Zamawiający przewiduje zerwanie istniejącego pokrycia dachowego (przypuszczalnie warstwa gontów bitumicznych oraz warstwa papy podkładowej) a następnie pokrycie dachu gontami bitumicznymi. Według sztuki budowlanej należy położyć warstwę papy podkładowej, która nie jest ujęta w przedmiarze. Jakiej jest stanowisko Zamawiającego ?

**Odp.: Zamawiający informuje, że w ramach realizacji zamówienia oczekuje szczelności pokrycia dachu. Położenie warstwy papy podkładowej i folii dachowej podniesie szczelność pokrycia dachowego i jest zalecane przez Producenta gontów bitumicznych dla udzielenia gwarancji. Koszt papy podkładowej i folii dachowej należy uwzględnić w cenie oferty.**

Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 1 przedmiar robót dodając trzy pozycje z dopiskiem „POZYCJA WPROWADZONA DODATKOWO” JAKO PUNKTY 19d.2, 22d.2, 23d.2.

Powyższe zmiany oraz udzielone wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców, zostaną przesłane wszystkim, którzy otrzymali SIWZ, zostały opublikowane zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na stronie Zamawiającego <http://bip.mopsbydgoszcz.pl> w zakładce zamówienia publiczne.

Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Bydgoszczy  
  
Renata Dąbirska